Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie

Zambrów, 26 października 2026 r.
Znak sprawy HK.9020.130.2026

Komunikat Nr 4/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 21.10.2026 r. z wodociągu Pęchratka Polska zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Pęchratka Polska, Rynołty, Paproć Mała w gminie Szumowo, powiat zambrowski w jednej próbce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody - powyżej 300 jtk/ml wody. Parametry wody, których przekroczenia odnotowano w poprzednim komunikacie Nr 3/HK/2026 z dnia 15.10.2026 r. spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w 1ml po 72h powinna być: **bez nieprawidłowych zmian**, jednocześnie zaleca się, aby nie przekraczała **100 jtk/1ml** w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej oraz **200 jtk/1ml** w kranie konsumenta.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie
Robert Orłowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 50, 18-300 Zambrów
tel. +48 86 276 30 70
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-35860-33199-JJEEJ-38
https://www.gov.pl/web/psse-zambrow