

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo ; ul.3 Maja 17 E
tel. 427 28 13 ; tel./fax 427 28 83

Węgorzewo, 04.11.2025 r.

HK.9020.2.1.54.2025

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Wolności 4C
11-610 Pozezdrze**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **w wyniku pobrania próbki wody w dniu 28.10.2025 r. z wodociągu publicznego Radziszewo, nr próbki: 64/Węg/2025 – Radziszewo 13, budynek mieszkalny oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L-SBW/566/2025 z 03.11.2025 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie
stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbce zbadanej w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz wskaźnikowych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A i 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pozezdrze

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Węgorzewie**
Anna Maroszyk
lek.wet.higieny i epidemiologii

[illegible]