



**INFORMACJA**  
**Państwowego Powiatowego**  
**Inspektora Sanitarnego w Gostyniu**  
**z 25.08.2026 r.**  
**w sprawie jakości wody**  
**przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Pępowo, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowość **Pępowo**, za wyjątkiem posesji zlokalizowanych przy ul. Powstańców Wlkp. od numeru 1 do 23 i od numeru 30 do 45.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyników badań jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Pępowo, informuje, że stwierdzono niezgodność parametryczną w zakresie parametru bakterie grupy coli – wykryto obecność bakterii grupy coli, w dwóch próbkach wody, w ilości 2 i 5 jtk/100 ml, przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności E. coli i enterokoków jelitowych.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem oraz w oczekiwaniu na wyniki badań pozostałych parametrów mikrobiologicznych **woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.**



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków i napojów,
- mycia surowych warzyw i owoców,
- mycia zębów,
- mycia naczyń i przyborów kuchennych,
- kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być wykorzystywana do codziennego mycia ciała, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych, które nie wiążą się z jej spożyciem ani kontaktem z żywnością.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu  
Michał Ostrowski  
/dokument podpisany elektronicznie/