




KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 25.09.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach **Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Grabowa, Rychwał ul. Grabowska od nr 19 do 25 i od 27 do 35, ul. Firmowa oraz ul. Szafirowa, (gm. Rychwał) oraz obiektów zlokalizowanych w miejscowości Wielołęka o nr porządkowych budynków 28, 29, 29A, (gm. Grodziec) zaopatrywanych ze strefy zaopatrzenia Jaroszewice Rychwalskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Jaroszewice Rychwalskie wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml), liczba bakterii *Escherichia coli* – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml), liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji – 0 jtk/1ml (zalecana wartość w kranie u konsumenta ≤200, zalecana wartość wprowadzana do sieci wodociągowej ≤100), określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu/informacji.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/