



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.201.2025.DŁ.1
Gdańsk, 27.10.2025r.

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za wrzesień 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej z punktów zgodności z wodociągu centralnego w niżej wymienionych strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa oraz Smęgorzyno, obejmująca dzielnice Kokoszkki, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki - Mígowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008802 pobranej w dniu 25.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008482 pobranej w dniu 17.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025007942 pobranej w dniu 04.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000328 z dnia 14.10.2025r. próbek wody nr 2025008439 i 2025008712 pobranych w dniach 16.09.2025r. i 23.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca dzielnice Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:

1. sprawozdanie z badań SLC/2025/000310 z dnia 06.10.2025r. próbek wody nr 2025008097, 2025008264, oraz nr 2025008447 pobranych w dniach 09.09.2025r., 11.09.2025r. oraz 16.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdanie z badań SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008533 pobranej w dniu 18.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r próbki wody nr 2025008644 pobranej w dniu 22.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r próbki wody nr 2025007864 pobranej w dniu 02.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr 1055A/521/25 i nr 1055N/521/25 z dnia 22.09.2025r próbki wody pobranej w dniu 16.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr 1056A/521/25 i nr 1056N/521/25 z dnia 22.09.2025r. próbki wody pobranej w dniu 16.09.2025r z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
7. sprawozdania z badań nr 1054A/521/25 i nr 1054N/521/25 z dnia 22.09.2025r. próbki wody pobranej w dniu 16.09.2025r z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku.

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspą Wodną, Zakoniczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyża, Suchanino,

Ujęścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000310 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008629 pobranej w dniu 22.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000310 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008396 pobranej w dniu 16.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000310 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008723 pobranej w dniu 24.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000310 z dnia 06.10.2025r. próbek wody nr 2025008242 pobranej w dniu 11.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. oraz nr SLC/2025/000323 z dnia 09.10.2025r. próbek wody nr: 2025007785 oraz 2025007905, 2025007983, 2025008029, 2025008203 pobranych w dniach: 01.09.2025r., 03.09.2025r., 05.09.2025r., 08.09.2025r oraz w dniu 10.09.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,

6. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r próbki wody nr 2025008458 pobranej w dniu 17.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008327 pobranej w dniu 15.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
8. sprawozdanie z badań SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025007877 pobranej w dniu 03.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025007876 pobranej w dniu 03.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000314 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008240 pobranej w dniu 11.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r., próbki wody nr 2025007878 pobranej w dniu 03.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008532 pobranej w dniu 18.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025007943 pobranej w dniu 04.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008404 pobranej w dniu 16.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008173 pobranej w dniu 10.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r. próbki wody nr 2025008627 pobranej w dniu 22.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
17. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000315 z dnia 06.10.2025r., próbki wody nr 2025007878 pobranej w dniu 03.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
18. sprawozdania z badań nr 1057A/521/25 i nr 1057N/521/25 z dnia 22.09.2025r. próbki wody pobranej w dniu 16.09.2025r. z kurka czerpального na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska z wodociągu centralnego.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz z urządzeń wodociągowych ze stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wszystkich trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa
Dł