



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.82.2026
Radom, 2026-02-11

Okresowa ocena jakości wody HKN.N.86.2026 wydana dla wodociągu publicznego w Jedlni gm. Pionki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),
oraz otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody o numerach analiz 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 pobranych dnia 09.02.2026 r. oraz 1.155, 1.156 i 1.157 pobranych dnia 10.02.2026 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Jedlni oraz punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jedlnia gm. Pionki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dot. obecności bakterii grupy coli zostało wyeliminowane po podjęciu przez Gminę Pionki skutecznych działań naprawczych polegających na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał komunikat nr HKN.8.2026 z dnia 11.02.2026 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19