


KOMUNIKAT Nr 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 23.01.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę do spożycia Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Wilga” przy ul. Tczewskiej 32 w Szczecinie łącznie ok. 50 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 21.01.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenie mikrobiologiczne – bakterie grupy coli w ilości 37 jtk/100ml. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Zarządca czyli Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki przy ul. Jagiellońskiej 18/2 w Szczecinie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.