

do decyzji Nr 3/2026 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 3 lutego 2026 r. znak: WONS.30.2023.PP.26

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na *budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowana pod nazwą Farma Wiatrowa Kicko*, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie polega na budowie 2 elektrowni wiatrowych (EW1, EW2), które wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną będą wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a więc „czystej” energii. Zakłada się, że każda z elektrowni osiągnie moc znamionową do 3 MW - planowana łączna moc Farmy Wiatrowej Kicko wynosi 6 MW. Planuje się instalację turbin wiatrowych o następujących parametrach technicznych:

- moc pojedynczej elektrowni – do 3 MW każda,
- średnica rotora – do 131 m,
- wysokość wieży do piasty – do 91 m,
- wysokość całkowita – do 150 m n.p.t.,
- typ konstrukcji masztu – rurowy, stalowy,
- ilość skrzydeł wirnika – 3 (obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

W związku z planowanym przedsięwzięciem, oprócz posadowienia turbin wiatrowych, wystąpi również konieczność realizacji następujących elementów:

- wykonanie sieci dróg dojazdowych łączącej teren lokalizacji elektrowni wiatrowych z drogą publiczną. Ewentualnie może zajść konieczność przystosowania istniejących dróg śródpolnych na potrzeby transportowe w trakcie inwestycji,
- wykonanie placów manewrowych dla celów serwisowych,
- dla potrzeb wyprowadzenia mocy z elektrowni wiatrowych konieczna będzie realizacja kabli energetycznych średniego napięcia,
- ze względu na konieczność zapewnienia łączności z systemem operatora energetycznego niezbędna będzie realizacja kabli telekomunikacyjnych,
- opcjonalnie abonenckiej stacji elektroenergetycznej (GPO),
- opcjonalnie dla potrzeb wyprowadzenia mocy z GPO do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (wskazanego po uzyskaniu warunków przyłączenia oraz w zależności od przyznanej mocy przyłączeniowej) może zajść konieczność realizacji kabli energetycznych wysokiego napięcia.

Turbiny wiatrowe posadowione zostaną w lokalizacjach i z uwzględnieniem następujących parametrów:

Nr elektr owni	Układ współrzędnych „2000” strefa 5		Max. wysokość wieży (m)	Max. średnica rotora (m)	Max. łączna wysokość (m n.p.t.)	Max. moc akustyczna turbiny [dB(A)]
	X	Y				
EW1	5918726.92	5509208.62	do 91	do 131	do 150	104,9
EW2	5918387.43	5509148.47	do 91	do 131	do 150	104,9

Wszystkie projektowane turbiny i całość infrastruktury towarzyszącej objętej niniejszą decyzją zostaną zlokalizowane w granicach działki o nr ewidencyjnym 311/6 obr. Kicko, Gmina Stara Dąbrowa, Powiat Stargardzki, Województwo Zachodniopomorskie.

wz. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie
Andrzej Miluch
 /- dokument podpisany cyfrowo/