



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5

tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl

adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25

REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo 11 marca 2026 r.

HK.9027.2.31.2026

Pan Tomasz Węgrzynowski

Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15

13-220 Rybno

**Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie
Gminy Rybno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 2294) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody, wydaje obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Rybno.

Mieszkańcy Gminy Rybno są zaopatrywani w wodę pochodzącą z 4 wodociągów. Producentem wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o.

1. Wodociąg publiczny Rybno- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2575 osób zamieszkałych w miejscowości Rybno z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej (otrzymują wodę z wodociągu publicznego Gralewo). Długość sieci wodociągowej wynosi: 40,55 km i jest wykonana z rur azbestocementowych, PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 307 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji- odżelazianie i odmanganianie za pomocą 2 odżelaziaczy i 2 odmanganiaczy oraz napowietrzanie.

2. Wodociąg publiczny Koszelewy- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1112 osób zamieszkałych w miejscowościach: Koszelewy, Tuczki (do przejazdu kolejowego), Grabacz oraz Gralewo-wieś i Murawki w gminie Płońsk. Długość sieci wodociągowej wynosi: 32,35 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 94 m³/dobę. Woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

3. Wodociąg publiczny Hartowiec- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1913 osób zamieszkałych w miejscowościach: Hartowiec, Truszczyń, Dębień, Jeglia, Gronowo, Rumian, Wery, Grądy, Kopaniarze. Długość sieci wodociągowej wynosi: 63,26 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 210 m³/dobę. Woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

4. Wodociąg publiczny Gralewo-Stacja- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1364 osób zamieszkających w miejscowościach: Gralewo Stacja, Żabiny, Tuczki (za przejazdem kolejowym), Prusy, Szczupliny, Rybno (ul. Zarybińska i ul. Leśna), Naguszewo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty. Długość sieci wodociągowej wynosi: 51,96 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 310 m³/dobę. Woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Rybno, wodociągu publicznego Koszelewy, wodociągu publicznego Hartowiec oraz wodociągu publicznego Gralewo-Stacja w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

W 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego złej jakości wody w wodociągach publicznych na terenie Gminy Rybno oraz nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez ww. urządzenia wodociągowe.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2025, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno, wodociągu publicznego Koszelewy, wodociągu publicznego Hartowiec oraz wodociągu publicznego Gralewo-Stacja stwierdzając w nich przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2025” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik:

Obszarowa ocena jakości wody w 2025 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																		
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy	Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta wody	Kontrola a	Produkcja wody w m3/d	Sposób uzdatniania	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba mieszkańców wodań w wodociągach (statystyczny)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody (nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna)	Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych		Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębior. w-k	Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej sprawującej nadzór nad wodą i jej przydatnością do spożycia przez ludzi	Uwagi	
											data wydania decyzji	data realizacji decyzji administracyjnej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rybnio	Rybnio	działkowski	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnio Sp. z o.o.	KW/PIS 307,0		odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Rybnio z wyłączeniem ul. Zarybńskiej i ul. Leśnej (otrzymują wodę z wp. Gralewo) (1)	2575						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologiczna w Działkowie	
Koszelewo	Rybnio, Płosnica	działkowski	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnio Sp. z o.o.	KW/PIS 94,0		brak uzdatniania		Koszelewo, Tuczki do przejazdu kolejowego, Grabacz, Gralewo-wieś (gm. Płosnica), Murawki (gm. Płosnica) (5)	1112						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologiczna w Działkowie	
Hartowiec	Rybnio	działkowski	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnio Sp. z o.o.	KW/PIS 210,0		brak uzdatniania		Hartowiec, Truszczyń, Dębien, Jęglia, Gronowo, Rumian, Węry, Grądy, Kopaniarze (9)	1913						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologiczna w Działkowie	
Gralewo-Stacja	Rybnio	działkowski	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnio Sp. z o.o.	KW/PIS 310,0		brak uzdatniania		Gralewo Stacja, Zabiny, Tuczki (za przejazdem kolejowym), Prusy, Szczupliny, Rybnio (ul. Zarybńska i ul. Leśna), Naguszczo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty (10)	1364						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologiczna w Działkowie	

Otrzymują:

1. Adresat (wysłano za pośrednictwem operatora
Poczta Polska listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
4. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(odbiór osobisty)
5. Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(odbiór osobisty)
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
(wysłano za pośrednictwem operatora
Poczta Polska listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
9. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
10. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
11. a/a