**K O M U N I K A T Nr 9/2026**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim**
**z dnia 26 października 2026 r.**
**w sprawie przywrócenia przydatności wody przeznczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Kamień Wielki, gm. Witnica, powiat gorzowski zaopatrującego miejscowości: Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie analizy sprawozdania z badań 2 próbek wody niedezynfekowanej (w tym 1 podawanej do sieci oraz 1 z sieci wodociągowej) pobranych w dniu 20.10.2026 r. w punktach zgodności systemu zaopatrzenia w wodę Kamień Wielki informuje, że jakość wody w zakresie kwestionowanego mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego **„liczba kolonii w 22 st. C”** po przeprowadzonych przez dostawcę wody działaniach naprawczych (polegających m.in. na dezynfekcji wody podawanej do sieci i płukaniu sieci wodociągowej) **uległa poprawie i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).**




**W związku z powyższym woda z sytemu zaopatrzenia w wodę Kamień Wielki zaopatrującego miejscowości: Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia) może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych, bez konieczności jej przegotowywania.**

Dorota Słowińska
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
/dokument podpisany elektronicznie/

PD