

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.239.2025

Konin, dnia 10 kwietnia 2025 r.

**Ocena okresowa jakości wody na pływalni
znajdującej się przy Hotelu „Niagara” Węglew Kolonia, ul. Bukowa 14
za okres od 01.03.2025 r. do 31.03.2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał okresowej oceny jakości wody na pływalni w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych:

- w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa z siedzibą w Pszczynie wg sprawozdań z badań Nr:
 - SB/22255/03/2025 z dnia 10.03.2025 r.;
 - SB/26519/03/2025; SB/26521/03/2025; SB/26517/03/2025; SB/26518/03/2025 każde z dnia 18.03.2025 r.;
 - SB/27821/03/2025; SB/27771/03/2025; SB/27822/03/2025 każde z dnia 20.03.2025 r.;

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, iż woda odbiegała od wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie parametru **utlenialność w:**

- **niecce jacuzzi** w okresie od 06.03.2025 r. do 17.03.2025 r. (12 dni) w ilości 6,18 mg/l;
- **niecce basenu** w okresie od 06.03.2025 r. do 31.03.2025 r. (26 dni) w ilości 4,61 mg/l.

Właściciel pływalni w związku z omawianym przekroczeniem podjął działania naprawcze polegające na częściowej wymianie wody i czyszczeniu filtrów.

Utlenialność to wskaźnik określający zawartość łatwo utleniających się substancji organicznych. Jest to parametr, który w krótkim czasie pozwala określić stopień zanieczyszczenia wody basenowej. Podwyższona wartość tego parametru świadczy o nieprawidłowościach w procesie oczyszczania wody.

Przekroczenie ww. parametru nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się, wskazuje jednak na potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania wody.

Poza opisanym wyżej przypadkiem woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 tabela A i B cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze woda **w nieckach oraz systemach cyrkulacji** w okresie od 01.03.2025 r. do 31.03.2025 r. była **przydatna do kąpieli**.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Tomasz Szymański P.H.U. „Niagara” Węglew Kolonia, ul. Bukowa 14, 62-590 Golina.
 2. aa.
- DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	fd5d8d096b714baea5cc18b0c3ed4389	
Nazwa dokumentu	3.ON-HK.9020.1.106.2025 Ocena Niagara marzec.pdf	
Tytuł dokumentu	3.ON-HK.9020.1.106.2025 Ocena Niagara marzec	
Skrót dokumentu	a5eadb9b4bae58a3c907c3a5c06ceedef155ac8028b7fcec89f3bfa5a827c9a8	
Wersja dokumentu	1.5	
Data dokumentu	2025-04-08	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-04-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.54
Data wydruku	2025-04-10	
Autor wydruku	Stasikowska Daria	