



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Znak sprawy HK.9022.1.235.2026.AC

Słupsk, 18.09.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 52.HK.2026 w sprawie przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, informuje, że wyniki badania laboratoryjnych próbek wody z systemu wodociągowego w miejscowości Grapice zasilającego w wodę miejscowości: Grapice i Grapiczki (gm. Potęgowo), ujęte w sprawozdaniu z badań wody z dnia 17.09.2026 r. wykazały niezgodność z wartością parametryczną w zakresie liczby bakterii z grupy coli (wynik: 3 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml)

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku zobowiązał dostawcę wody do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia;
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia w zakresie liczby bakterii z grupy coli do wartości parametrycznej niestanowiącej potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22