

HK.90820.16.6.2024.MP

KOMUNIKAT z dnia 14 stycznia 2025 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wtorek, 14 stycznia 2025r., godz. 11:30



KOMUNIKAT nr 1/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 14 stycznia 2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dotyczy wodociągu publicznego Zalesie zaopatrującego miejscowość Zalesie Śląskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 14 stycznia 2025r. wydał decyzję zmieniającą nr 6/2025 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zalesie ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w okresie od 04 września 2024r. do 08 stycznia 2025r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość manganu w pobranych próbkach wody w okresie od 04 września 2024r. do 08 stycznia 2025r. wahała się od $13 \pm 1 \mu\text{gMn/l}$ do $172 \pm 26 \mu\text{gMn/l}$,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi $50 \mu\text{gMn/l}$,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli $100 \mu\text{gMn/l}$ wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu $200 \mu\text{gMn/l}$ mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.
- **spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,**
- jakość wody w wodociągu publicznym Zalesie jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia
konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod nr telefonu 77 44 00 325.**

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	20e3081669d44df8a35bcf21de06f48b	
Nazwa dokumentu	Komunikat - Zalesie mangan .pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat - Zalesie mangan	
Skrót dokumentu	ac8b34d2630737d53a7f17a7f389f3b9ca9af36a409b51e69d5d23d5a11e0c6f	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-01-14	
Podpis	Podpisany przez	Katarzyna Kanoza; PSSE Strzelce Opolskie
	Stanowisko podpisu	Katarzyna Kanoza (PPIS) PPIS
	Data podpisu	2025-01-14
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.5.24	
Data wydruku	2025-02-19	
Autor wydruku	Proń Magdalena	