



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie
z dnia 12 października 2026r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Kotlin SKR, gmina Kotlin, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Orpiszewek, Magnuszewice nr 49A, 49B, 50, 50A, 51, 51A, 52, 52A, 52B, Kotlin bez ul. Leśnej i ul. Poznańskiej 48.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia w wodę Kotlin SKR, gmina Kotlin, wykazały że jakość wody uległa poprawie i spełnia wymagania mikrobiologiczne w zakresie parametru bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie stwierdza

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Woda nadaje się do spożycia i na cele gospodarcze.



Beata Oleśków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarocinie

/dokument podpisany elektronicznie/