

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej zwaną Kpa oraz art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) - dalej zwaną ustawą oos, po rozpatrzeniu wniosku z 13 stycznia 2025 r. (data wpływu do tut. organu: 14 stycznia 2025 r.) spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Gazociąg Tworóg - Komorzno nitka I i II wymiana ZZU DN100 do SP Lubliniec – wykonanie dokumentacji projektowej".
- II. Określić następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) plac budowy należy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do ograniczania rozprzestrzeniania się, usuwania lub neutralizacji substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować,
 - 2) naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia,
 - 3) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia,
 - 4) ścieki pochodzące z płukania rurociągu/prób szczelności magazynować w specjalnych zbiornikach, a następnie poddać oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków lub odprowadzać do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych,
 - 5) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie

lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda,

- 6) drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
- 7) w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 13 stycznia 2025 r. (data wpływu do tut. organu: 14 stycznia 2025 r.) uzupełnionym przy piśmie z dnia 14 stycznia 2025r. znak: GE_25_01_13_AW (data wpływu do tut. organu e-PUAP: 14 stycznia 2025 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działający przez pełnomocnika, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – dalej RDOŚ w Katowicach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Tworóg - Komorzno nitka I i II - wymiana ZZU DN100 do SP Lubliniec - wykonanie dokumentacji projektowej”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia - dalej zwaną kip, sporządzoną w styczniu 2025 r. przez mgr inż. Jerzego Heider,
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapę, w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- 4) pełnomocnictwo,
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
- 6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na konto Urzędu Miasta w Katowicach,
- 7) uproszczone wypisy z rejestru gruntów wydane przez Starostę Lublinieckiego, jako dowód, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10.

Tut organ pismem z dnia 20 stycznia 2025 r. znak: WOOŚ.420.1.2025.JR.1 wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o braki formalne. Uzupełnienie wpłynęło (poprzez e-PUAP) 27 stycznia 2025 r.

Następnie tut. organ pismem z 3 lutego 2025 r. znak: WOOŚ.420.1.2025.JR.4 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło (poprzez e-PUAP) 6 lutego 2025 r. oraz pocztą tradycyjną 7 lutego 2025 r.

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 300 m oraz budowie dwóch odcinków gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 10 m, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako instalacja do przesyłu gazu inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków (przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko).

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest RDOŚ w Katowicach.

W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca

oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa tut. organ obwieszczeniem z 31 stycznia 2025 r., znak WOOŚ.420.1.2025.JR.3 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i kolejnych jego etapach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów.

Wszystkie obwieszczenia wydane w toku postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Katowicach oraz przekazywane były zgodnie z art. 74 ust. 3aa ustawy oos do Urzędu Miasta i Gminy w Lublińcu, gdzie były ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oos, RDOŚ w Katowicach wnioskiem z 7 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.1.2025.JR.6 wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, RDOŚ w Katowicach, wnioskiem z 7 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.1.2025.JR.5, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w zakresie jw.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z 19 lutego 2025 r., znak: NS-NZ.9022.26.2.2025 (data wpływu do tut. organu: 20 lutego 2024 r.), wyraził stanowisko o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu w opinii z 20 lutego 2025 r. zn.: CK.ZZŚ.4901.18.2025.AS (data wpływu do tut. organu 23 lutego 2025 r.) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOŚ w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 25 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.1.2025.JR.7.

14.03.2025r. wpłynęło pismo pełnomocnika informujące o wprowadzonych zmianach projektowych analizowanego gazociągu. Dotyczyły one zmiany pierwotnej lokalizacji zespołu przyłączeniowego (przesunięcie w kierunku zachodnim), powodujące konieczność wydłużenia długości projektowanego gazociągu DN100 łączącego projektowany zespół przyłączeniowy z ZZU wlotowym znajdującym się na terenie SP Lubliniec, a także powiększenie powierzchni drogi dojazdowej do tego zespołu.

W związku z powyższym, z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOŚ w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 20 marca 2025 r., znak: WOOS.420.1.2025.JR.8. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego organu, aby zapoznać się z aktami sprawy. Strony postępowania nie wniosły też uwag i wniosków.

Natomiast zdaniem tut. organu wprowadzone zmiany nie są na tyle istotne, aby powtarzać opiniowanie przed organami współdziałającymi – zmiany zawierają się w obszarze wskazywanym w pierwotnej wersji zamierzenia, a tylko jego poszczególne elementy uległy przesunięciu (nie zostały dodane żadne nowe). Zatem mając na względzie ekonomikę przedmiotowego postępowania, uznano, że opinie organu inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego do oceny wodnoprawnej są również adekwatne do przedsięwzięcia w obecnym kształcie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Jednocześnie w art. 80 ust. 2a ustawodawca wskazał, że nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych, do których zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 6) ustawy oos zalicza się planowane zamierzenie. Wobec powyższego wydanie niniejszej decyzji nie jest uzależnione od stwierdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie gazociągu Tworóg - Komorzno nitka I i II - wymiana ZZU DN100 do SP Lubliniec, zlokalizowane będzie w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Lubliniec w obrębie 0002 Lubliniec.

Teren inwestycji pokryty jest roślinnością łąkową, polami uprawnymi oraz kępami małych drzew znajdujących się na działce nr 463/55. Dodatkowo, na ogrodzonej działce nr 806/55 zlokalizowana jest szkółka leśna. Projektowany zespół przyłączeniowy DN100 MOP 5,5 MPa, zlokalizowany będzie w całości na działce nr 459/55, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zespołu ZZU CZ0203 przeznaczonego do rozbiórki. Niniejszy zespół zostanie włączony do istniejących gazociągów DN500 MOP 5,5 MPa relacji Tworóg – Komorzno Nitka I i II poprzez wybudowanie trójników oraz odcinków gazociągów DN500.

W ramach przedsięwzięcia w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) planuje się:

- 1) budowę zespołu przyłączeniowego DN100 MOP 5,5 MPa do Gazociągu Tworóg – Komorzno Nitka I i II wraz drogą dojazdową do terenu zespołu,
- 2) budowę odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 300 m, łączącego projektowany zespół przyłączeniowy z ZZU wlotowym znajdującym się na terenie SP Lubliniec,
- 3) budowę dwóch odcinków gazociągów wlotowych DN 100 MOP 5,5 MPa do projektowanego zespołu przyłączeniowego,
- 4) budowę odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 10 m, na gazociągu relacji Tworóg - Komorzno Nitka I,

- 5) budowę odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 10 m, na gazociągu relacji Tworóg - Komorzno Nitka II.

Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie zadań, które nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia zgodnie z powyższym rozporządzeniem i są to:

- 1) rozbiórka istniejącego ZSU CZ0203,
- 2) rozbiórka/wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu w/c DN80 o długości nie większej niż 280 m,
- 3) rozbiórka odcinka gazociągu DN100 o długości nie większej niż 10m,
- 4) rozbiórka odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 10m na gazociągu relacji Tworóg - Komorzno Nitka I,
- 5) rozbiórka odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 10m na gazociągu relacji Tworóg - Komorzno Nitka II.

Na okres realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie, wzdłuż trasy projektowanego gazociągu przyłączeniowego, pas montażowy. Zakres planowanych prac w pasie montażowym będzie obejmował m.in.: wykonanie wykopów, zdeponowanie mas ziemnych z wykopów, łącznie z wydzieloną przestrzenią na składowanie humusu, transport maszyn budowlanych, magazynowanie i ułożenie rur, a w ostatniej fazie montaż gazociągu w wykopie. Strefa kontrolna będzie wykorzystana także jako zaplecze budowy.

Na okres eksploatacji projektowanych gazociągów w/c wyznaczono strefę kontrolowaną:

- a) na projektowanym odcinku gazociągu DN100: o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu),
- b) na projektowanym odcinku gazociągu DN500 na gazociągu relacji Tworóg – Komorzno Nitka I: o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od osi gazociągu),
- c) na projektowanym odcinku gazociągu DN500 na gazociągu relacji Tworóg – Komorzno Nitka II o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od osi gazociągu).

W strefach tych nie można będzie wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, dojazd do nowo wybudowanego zespołu, będzie odbywał się za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi nr 906 (ul. Lisowicka). W celu zapewnienia sprawnej komunikacji zaprojektowano nową drogę dojazdową, która przebiegać będzie przez działki nr 413/55, 458/55, 460/55, 459/55 oraz 461/55 (obręb 0002 Lubliniec). Powierzchnia powstałej drogi dojazdowej będzie wynosiła ok. 190,0 m².

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko o charakterze lokalnym, odwracalnym i ograniczonym w czasie. Jak wynika z kip przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia to ok. 4 miesiące.

W trakcie trwania prac związanych z budową gazociągu Tworóg - Komorzno nitka I i II wystąpi okresowa emisja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, związana ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych maszyn i środków transportu. Wystąpi również

krótkotrwała emisja metanu na etapie upustu gazu w czasie prowadzenia prac przyłączeniowych. Do odpowietrzania sieci gazowej stosowany będzie gaz obojętny (azot) oraz gaz przeznaczony do transportu uruchamianą siecią gazową. Nie przewiduje się istotnego wpływu etapu realizacji inwestycji na jakość powietrza.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zajmuje niewielką powierzchnię w skali regionu czy też kraju co nie będzie skutkowało wpływem na zmiany klimatu na etapie budowy. Prawidłowa bezawaryjna eksploatacja gazociągu nie będzie wiązała się z wpływem na klimat również na etapie jego funkcjonowania.

Emisja hałasu z terenu realizacji przedsięwzięcia podczas prowadzenia prac demontażowych oraz budowlanych i instalacyjnych będzie związana z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych. Jak wynika z karty informacyjnej prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00.

Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 15 m na wschód od analizowanego terenu (45 m względem skrajnej nitki projektowanego gazociągu). Z danych zawartych w kip wynika, iż mając na uwadze powyższe odległości od terenów chronionych akustycznie tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, na etapie realizacji inwestycji zastosowane będą działania minimalizujące wpływ hałasu na otoczenie tj.:

- a) urządzenia budowlane nie będą pracować jednocześnie w jednym miejscu,
- b) prace budowlane zostaną zorganizowane etapowo w systemie potokowym,
- c) do prac budowlanych wykorzystany zostanie nowoczesny sprzęt budowlany.

Uciążliwe operacje technologiczne w fazie budowy, będące źródłem zwiększonej emisji hałasu do środowiska będą trwały nie dłużej niż ok. 1 miesiąc.

Zatem biorąc pod uwagę przejściowy charakter tej fazy inwestycji, uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter czasowy, nieciągły i ustaną z chwilą zakończenia budowy.

Eksploatacja gazociągu po jego wybudowaniu nie będzie generowała oddziaływań akustycznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Gazociąg jest układem hermetycznym. Podczas normalnej pracy gazociągu emisja przesyłanego gazu do atmosfery nie występuje.

W związku z prowadzonymi pracami etapu realizacji inwestycji, powstaną odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, głównie z grupy 08, 12, 15, 17, 20. Wszystkie powstające na tym etapie odpady (niebezpieczne i inne niż niebezpieczne) będą selektywnie zbierane i właściwie magazynowane (w wyznaczonych miejscach uniemożliwiających przedostanie się odpadów do środowiska naturalnego oraz niezagrożący zdrowiu i życiu ludzi). Następnie magazynowane odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca robót ziemnych będzie zobowiązany przez inwestora do takiego prowadzenia prac, aby w maksymalny sposób ograniczyć ilość powstających odpadów. Odpady komunalne w postaci stałej będą tymczasowo gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe, pochodzące z przenośnych toalet będą zabierane z miejsca budowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się ich obsługą.

Na etapie prawidłowego, bezawaryjnego eksploataowania sieci gazowej, odpady nie będą powstawały. Jedynie na terenie obiektów technologicznych będą powstawały niewielkie ilości odpadów, głównie z czynności związanych z obsługą techniczną i pracami porządkowymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, w tym przepisami szczegółowymi.

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w sentencji decyzji zawarto szczegółowe wymagania w tym zakresie, w oparciu o opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu zn. CO.ZZŚ.4901.18.2025.AS z 20 lutego 2025 r. – dalej zwaną opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu. W pkt. II.1), II.2), II.3). w decyzji określono wymagania dla zorganizowania zaplecza budowy dotyczące m. in. sposobów zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gruntu. Wskazano także, aby nie prowadzić na terenie przedsięwzięcia prac związanych z naprawą sprzętu budowlanego oraz tankowania pojazdów gdyż są to czynności zwiększające ryzyko wycieków płynów eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego. W sentencji decyzji nie określono warunków z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, wskazujących, aby w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, ponieważ rozwiązania w tym zakresie regulowane są przepisami prawa m.in. art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), z którego wynika, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz z rozdziału 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), który poświęcony jest kwestiom montażu, eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń na terenie budowy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych może wystąpić potrzeba odwodnienia wykopów. W oparciu o opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, w przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe należy (zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; a także do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów. Wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na etapie realizacji sieć gazowa będzie poddana próbie hydraulicznej wytrzymałości dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Przeprowadzone wodne próby ciśnieniowe poprzedzone zostaną płukaniem sieci gazowej. Woda na potrzeby płukania i prób hydraulicznych dostarczana będzie z przedsiębiorstwa wodociągowego. W wodzie przepływającej mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia, które dostały się do sieci gazowej w sposób przypadkowy. Po zakończeniu prób ścieki zgromadzone zostaną w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach, a następnie przekazane do oczyszczalni ścieków lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych. Sposób postępowania ze ściekami pochodzącymi z płukania gazociągu i prób hydraulicznych określono w pkt. II.4) sentencji niniejszej decyzji.

Na analizowanym terenie występują tereny rolne oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wycinki drzew i krzewów. Jak wynika z karty informacyjnej, na potrzeby projektowanego przedsięwzięcia przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną (3 wizje terenowe w miesiącach lipiec, sierpień oraz grudzień 2024r.), która

wykazała iż do wycinki zakwalifikowano gatunki tj. jesion pensylwański (*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.) w ilości 8 szt. i głóg (*Crataegus* L.) w ilości 2 szt.. Ponadto na terenie objętym inwestycją stwierdzone zostały gatunki roślin nie wymagające wycinki, które zostały przewidziane do usunięcia tj. głóg (*Crataegus* L.) – 19 szt., jesion pensylwański (*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.) – 225 szt., wierzba (*Salix* L.) – 4 szt. oraz Świerk (*Picea A. Dietr*) – 30 szt.

Usuwanie drzew i krzewów powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. W tym przypadku dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na to, że do wycinki przewiduje pojedyncze drzewa, które nie tworzą zwartych skupisk. Nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł je skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeżeli nadzór stwierdzi, że drzewa są zasiedlone wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów. Warunek określono w pkt. II.5) sentencji niniejszej decyzji

Drzewa i krzewy sąsiadujące z przebiegiem przedsięwzięcia, niekolidujące z jego realizacją, w razie konieczności zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, w celu ochrony przed ich stratą – warunek pkt II.6) sentencji niniejszej decyzji.

Jak wynika z karty informacyjnej, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie biologicznie czynnym (pola uprawne, łąki), co może stanowić miejsca występowania zwierząt. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby unikać tworzenia pułapek dla zwierząt. Zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt podczas prac realizacyjnych oraz z uwagi na przebieg planowanej inwestycji w sąsiedztwie pól uprawnych i terenów zielonych wskazano rozwiązania konieczne do zastosowania w pkt II.7) sentencji niniejszej decyzji.

Z uwagi na rodzaj i skalę fazy realizacji przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że przy zachowaniu zasad prawidłowej organizacji robót tj. stosowanie się do w/w warunków pozwalających na ochronę środowiska gruntowo-wodnego oraz określone działania wskazujące na ochronę fauny można stwierdzić, że zakres planowanych działań nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Lublinica o kodzie RW60001011829, posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (zwanego dalej PGW), przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego), natomiast ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanej inwestycji, jej lokalizację względem JCWP oraz JCWPd, uwzględnione w sentencji decyzji rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego stwierdzono, że jej realizacja nie wpłynie negatywnie

na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, a ustanowionych w PGW na obszarze dorzecza Odry.

Ponadto analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji, przewidziano szereg działań mających na celu ograniczenie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska tj.: organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy, stosowanie wyłącznie pojazdów i sprzętu budowlanego sprawnych technicznie, magazynowanie odpadów w pojemnikach i kontenerach uniemożliwiających ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu, w przypadku niekontrolowanego wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych substancje te wraz z zanieczyszczonym gruntem zostaną jak najszybciej zebrane i przekazane jednostkom zajmującym się ich unieszkodliwieniem.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji. Przed uruchomieniem gazociąg musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640) oraz w Polskich Normach.

Po zakończeniu prac projektowany odcinek gazociągu nie będzie generował zużycia wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie normalnej eksploatacji gazociąg nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac eksploatacyjnych będzie obejmował okresowe kontrole, pomiary i badania, ekspertyzy techniczne elementów oraz przeglądy i konserwacje.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Małej Panwi PLH160008, zlokalizowany ok. 11 km na południowy – wschód od terenu inwestycji. Obszar ten rozciąga się wzdłuż doliny Małej Panwi, na odcinku pomiędzy miejscowościami Kolonowskie i Krupski Młyn.

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008) (Dz. U. z 2022 r., poz.1746).

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 26 września 2023 r. (poz. 2786) oraz opublikowane w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z 26 września 2023 r. (poz. 7193), zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 listopada 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 19 listopada 2024 r. (poz. 3008) oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 19 listopada 2024 r. (poz. 7734); <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-malej-panwi-plh160008>].

Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter i lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Podkreślić należy, że wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie budowy krajobraz w rejonie inwestycji będzie podlegał zmianom. Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji będzie krótkotrwały oraz odwracalny i związany z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, naruszeniem okrywy roślinnej terenu, odsłonięciem gruntów rodzimych, wykopami, a także obecnością sprzętu budowlanego. Większość zaburzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń środowiskowych w zakresie przekształceń powierzchni ziemi będzie miała charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. Inwestycja w większości zlokalizowana będzie pod powierzchnią terenu.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy państwa (ok. 77,0 km od planowanego zamierzenia), nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii ogranicza się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych. W świetle powyższego, ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest mało prawdopodobne. Również ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy oos, a w szczególności:

- 1) rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia – inwestycja o charakterze lokalnym, obejmująca budowę części gazociągu Tworóg - Komorzno nitka I i II,
- 2) możliwość zastosowania rozwiązań minimalizujących oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, ujętych w warunkach określonych w pkt II decyzji,

- 3) emisje i występowanie innych uciążliwości – przedsięwzięcie będzie źródłem przejściowego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia. Gazociąg podczas normalnej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływań na poszczególne elementy środowiska,
- 4) różnorodności biologicznej – inwestycja będzie wymagała wycinki drzew a także zabezpieczenia drzew, które będą kolidować z inwestycją. Analiza dokumentacji wykazała, że przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w pkt II decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze (nie przewiduje się negatywnego wpływu na zachowanie bioróżnorodności gatunków oraz negatywnego wpływu na bogactwo i skład siedlisk),
- 5) brak powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań,
- 6) wpływ na zdrowie i życie mieszkańców – inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie generowała oddziaływań akustycznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego a zatem nie będzie wpływała na zdrowie i życie ludzi,
- 7) usytuowanie przedsięwzięcia poza: obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,
- 8) brak negatywnego oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCW, w rejonie których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie,
- 9) brak oddziaływania transgranicznego (najbliższa granica Państwa znajduje się w odległości ok. 77,0 km od planowanego przedsięwzięcia).

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos, tj. wystąpienie okresowych oddziaływań na środowisko – w trakcie realizacji zamierzenia, małą skalę przedsięwzięcia i niewielką zajętość terenu podczas fazy realizacji przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia w znacznej odległości od obszarów cennych przyrodniczo, brak oddziaływań podczas normalnej eksploatacji inwestycji, tut. organ, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przez pełnomocnika:
Jerzy Heider adres do doręczeń: HEIDER - ENGINEERING Spółka z o.o. ul. Gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska.

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice,

2. Zarząd Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Odrowążów, 45-089 Opole,
3. Starosta Lubliniecki.

Kopia: (zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu)

1. Minister Infrastruktury

Dokonano opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

Specjalista Jolanta Radecka