



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

HK.903.1.34.2026  
Przysucha, dnia 24.04.2026 r.

**Zakład Usług Komunalnych**  
**ul. Kochanowskiego 88**  
**26-432 Wieniawa**

dotyczy: jakości wody w wodociągu publicznym Kaleń, gm. Wieniawa

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody HK.903.3.94.2026 z dnia 20.04.2026 r. oraz pozyskanego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 2.608 z dnia 24.04.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 w/w rozporządzenia

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu publicznego Kaleń o produkcji wody poniżej 100 m<sup>3</sup>/dobę zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa.

#### Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 20.04.2026 r. próbkę wody do spożycia w następującym punkcie monitoringowym: SUW Kaleń; gm. Wieniawa.

Na podstawie pozyskanego sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody do spożycia Nr 2.608 z dnia 24.04.2026 r. stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kaleniu wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Magdalena Kołodziejaska  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przysusze  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat
2. A. a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
2. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)



**CHRONIMY ZDROWIE**  
**Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Przysusze  
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha  
+48 48 675 24 22  
adres e-mail: [sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20