

LEGENDA

	przewód odprowadzający FeZn08 w rurce odgromowej NRO gr. ścianki 3mm, pod dociepleniem
	zwód poziomy drut FeZn08 na uchwytych dystansowych - uchwyty mocować co 1m
	zwód pionowy h=0,5m - drut FeZn08
	połączenie skręcane
	złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m
	iglica odgromowa h=1,5m

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnińska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT	Budowa kancelarii leśnictwa Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą
ADRES	Ławica, gm. Sieraków dz. nr 111/2 obręb 0111 Ławica
INWESTOR	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieraków 64-410 Sieraków, Bucharzewo 153
RYSUJEK	INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
PROJEKTANT	mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WKP/0161/PO/IE/14

OPRACOWAŁ	inż. Wojciech MASZTALERZ Jakub JACKOWSKI
-----------	---

BRANŻA	elektryczna	SKALA	1 : 50
		NR RYS.	E.4

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

