

LEGENDA		uziemiające otokowe - płaskownik FeZn 30x4 układany na gł.0,8m w odległości 1,0m od budynku
		wypust uziemiający - płaskownik FeZn 30x4
		złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m
		połączenie spawane
OCHRONA ODGROMOWA ZGODNIE Z PN-EN 62305		
<div><div><div>KALDO</div></div><div>Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięska 1 tel/fax: 65/3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div></div>		
PROJEKT WYKONAWCZY		
OBIEKT	Budowa kancelarii leśnictwa Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
ADRES	Ławica, gm. Sieraków dz. nr 111/2 obręb 0111 Ławica	
INWESTOR	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieraków 64-410 Sieraków, Bucharzewo 153	
RYSUNEK	INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - RZUT FUNDAMENTÓW	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WKP/0161/PODE/14	
OPRACOWAŁ	inż. Wojciech MASZTALERZ Jakub JACKOWSKI	
BRANŻA	elektryczna	SKALA
		1 : 50
	12.2021	NR RYS.
		E.3
OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S		