



Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.92.2025.AP
Szczecin, 07 listopada 2025 r.

Pytania do zapytania ofertowego pn:

Dostawa 10 sztuk klimatyzatorów przenośnych o podwyższonej trwałości i niezawodności, przeznaczonych do pracy w warunkach biurowych oraz w trudniejszych warunkach eksploatacji (np. pomieszczenia polowe, magazynowe, miejsca pracy służb).

Pytanie Wykonawcy:

W związku z prowadzonym przetargiem na zakup 10 klimatyzatorów przenośnych prosimy o informację czy kryterium wskazanej mocy min. 5kW jest obowiązujące czy zostaną do rozpatrzenia dopuszczone oferty z urządzeniami o mocy 4,7kW.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający, mając na uwadze obecną sytuację rynkową i ograniczoną dostępność modeli o mocy 5,0 kW, dopuszcza złożenie ofert na urządzenia o wydajności chłodniczej nie niższej niż 4,7 kW, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej.

z up. Dyrektora Generalnego ZUW

Roman Kapczyński

Dyrektora Biura Logistyki

i Zamówień Publicznych

/podpisany elektronicznie/