



3015-7.262.317.2025

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Prokuratura Okręgowa w Katowicach, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: *„Prace remontowe dachu budynku pomocniczego w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie”*, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający zwiększył kwotę na wykonanie zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zwiększył kwoty na wykonanie zadania.

Pytanie 2:

W projekcie przewidziano zastosowanie płyty OSB, która jest kilkukrotnie droższa od innych rozwiązań, takich jak na przykład deskowanie z desek. Różnica polega na tym, że płytę OSB bardzo trudno i niezwykle kosztownie jest zabezpieczyć ogniowo, podczas gdy deski, a także elementy więźby dachowej, można nabyć już odpowiednio zabezpieczone ogniowo bezpośrednio w tartaku.

Ponadto płyta OSB ma określone wymiary 1,25 x 2,5 m, a jej montaż przewidziany jest od krokwi do krokwi, przy rozstawie 0,9 m + 0,9 m = 1,8 m. W rezultacie pozostaje 0,7 m odpadu (2,5 m - 1,8 m), który oferent musi uwzględnić w kosztach zużycia materiału. Deski natomiast można zamówić bezpośrednio na wymagany wymiar, co znacząco ogranicza straty materiałowe.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie zmiany deskowania z płyty OSB 22 mm na deski 27 mm zabezpieczone do klasy NRO.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę deskowania z płyty OSB 22 mm na deski 27 mm zabezpieczone do klasy NRO.

Niniejsze wyjaśnienia treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO stanowią integralną część dokumentacji składającej się na postępowanie nr 3015-7.262.317.2025

Prokurator Okręgowy