

CL.WA.241.4.2026.1

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi **remontu i modernizacji oczyszczalni ścieków biologicznych z reaktorem promieni UV w Oddziale Centralnego Laboratorium w Warszawie**

1. Ofertę należy złożyć:

- a) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Żółkiewskiego 17, 05 – 075 Warszawa - Wesola
- b) e-mailem na adres: magdalena.kozuch@cl.piorin.gov.pl

2. Na kopercie/ w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: „Remont i modernizację oczyszczalni ścieków biologicznych z reaktorem promieni UV w Oddziale Centralnego Laboratorium w Warszawie”

3. Ceny podane w ofercie, mają być wyrażone cyfrą i słownie.

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.

5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

- a) Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja oczyszczalni ścieków biologicznych z reaktorem promieni UV w Oddziale Centralnego Laboratorium w Warszawie.
- b) Miejsce wykonania prac:
Oddział Centralnego Laboratorium w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła
- c) Podstawowe dane: Producent -Intech S.C., produkcja i montaż – 2005 r.,
przepływ dobowy – ok. 4 m³, przepływ godzinowy – do 1 m³.
Dokumentacja techniczna, fotograficzna oraz sprawozdanie z badania ścieków surowych w załączeniu.
- d) Zakres prac:
 - weryfikacja i naprawa automatyki sterowniczej wraz z czujnikami poziomu cieczy,
 - naprawa automatyki odpowiedzialnej za pasteryzację ścieków,
 - wymiana przekaźników czasowych i poziomu cieczy oraz czujników poziomu min. i max.,
 - wymiana rury fi 16 na większą,
 - wymiana reaktora UV na większy, dostosowany do przepływu,
 - wymiana grzałek w komorze osadnika i przekaźników czasowych PCU odpowiedzialnych za ich pracę,
 - weryfikacja prawidłowego działania dozownika podchlorynu sodu oraz jego właściwe ustawienie,
 - wymiana przewodów od dozownika do reaktora, wymiana elektrozaworu typu ZEPW,

- konserwacja konstrukcji,
 - po wykonanej usłudze wymagany przegląd elektryczny urządzenia.
- e) Złożenie oferty ma być poprzedzone wizją lokalną, podczas której Wykonawca ma możliwość zaproponowania w ofercie zmian w zakresie wymaganych prac oraz dodatkowych niezbędnych modernizacji, pod warunkiem braku negatywnego ich wpływu na prawidłowe i długotrwałe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków po modernizacji.
- f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
- h) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- i) Wykonawca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni.

7. Wymagany termin realizacji ewentualnego zamówienia: do dnia **16 października 2026 roku**.

8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena - 60%, czas gwarancji - 20%, termin wykonania usługi - 20%.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania.

9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego wzoru.
 Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

10. Termin złożenia oferty:
 Oferty należy złożyć w terminie do dnia **24 czerwca 2026 roku, do godz. 11:00**.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Magdalena Kożuch, tel. 734 116 155, e-mail: magdalena.kozuch@cl.piorin.gov.pl oraz

Pani Katarzyna Gąszczyk, tel. 734 116 157, e-mail: katarzyna.gaszczyk@cl.piorin.gov.pl

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy: umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Warszawa, dnia 10.06.2026 r.

Magdalena Kożuch

.....
 Kierownik Oddziału Centralnego
 Laboratorium w Warszawie
 /podpisano elektronicznie/

.....
 (podpisał w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

Wzór formularza oferty.

Dokumentacja techniczna oczyszczalni.

Dokumentacja fotograficzna oczyszczalni.

Sprawozdanie z badania ścieków surowych.

Oświadczenie odbycia wizji lokalnej.