Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

wrześniu 2026 r.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Dąbrowicach**
- **Wodociąg publiczny w Grochowie**
- **Wodociąg publiczny w Imielnie**
- **Wodociąg publiczny w Krośniewicach**
- **Wodociąg publiczny w Kurowie**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Muchnicach**
- **Wodociąg publiczny w Nowem**
- **Wodociąg publiczny w Ostrowach**
- **Wodociąg publiczny w Strzelcach**
- **Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8**
- **Wodociąg zakładowy Cedrob S.A. – Kutno, ul. Mickiewicza 108**
- **Wodociąg zakładowy KSS Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52**

Niezgodności z wartościami parametrycznymi badanych parametrów jakości wody do spożycia w punktach zgodności nie stwierdzono.

Decyzję o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi wydano:

- **„Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie, 99-319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 92**
  Decyzja o nieprzydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterie gr. coli w liczbie 24 jtk i 31 jtk w 100 ml wody (wartość parametryczna 0 jtk w 100 ml wody). Obecnie wodociąg uzyskał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych.