

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

sierpniu 2026 r.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Anielin - Pomarzany**
- **Wodociąg publiczny w Grochowie**
- **Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym**
- **Wodociąg publiczny w Krzyżanowie**
- **Wodociąg publiczny w Kurowie**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Oporowie**
- **Wodociąg publiczny w Ostrowach**
- **Wodociąg publiczny w Strzelcach**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21**
- **Wodociąg zakładowy Cedrob S.A. – Kutno, ul. Mickiewicza 108**
- **Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25**
- **Wodociąg zakładowy KSS Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52**

Niezgodności z wartościami parametrycznymi badanych parametrów jakości wody do spożycia w punktach zgodności nie stwierdzono.

Decyzję o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi wydano:

- **Wodociąg publiczny Anielin - Pomarzany**
Decyzja o nieprzydatności wody związana jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, w punkcie monitoringu zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej, Łanięta 13a t.j.: enterokoki jelitowe w liczbie 4 jtk w 100 ml wody (wartość parametryczna 0 jtk w 100 ml wody). Obecnie wodociąg uzyskał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych.