

Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

- -

GDDKiA O/Łódź Rejon Wieluń

OUDE Złoczew

z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew

1. Zestaw składający się z wielu jednostek wewnętrznych podłączony do jednostki zewnętrznej **Przegląd klimatyzacji wiosna/jesień**

Marka	AERMEC					
Tryb pracy	Grzanie	X	Chłodzenie	X		
Czynnik chłod. całkowity wraz z instalacją	R 410A 4,3kg g.					

Jednostki zewnętrzna

Typ jedn.	Model	Numer seryjny	Sprawne tak/nie	Przegląd data wykonania	Wpis do CRO	Rok prod.
AERMEC	MKM 104	1403066025210030	tak	15.11.2023	tak	Brak danych

Jednostki wewnętrzne

Lokalizacja	Model	Numer seryjny	Typ urządzenia	Sprawne tak/nie	Przegląd data wykonania	Wpis do CRO	Rok prod.
Pokój 5	MKM35CS	nieznany	sufitowe	tak	15.11.2023	tak	nieznany
Pokój 6	MKM35CS	nieznany	sufitowe	nie	15.11.2023	tak	nieznany

2. Zestaw komplet: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

Typ urz.	Ścienne	Rok prod. nieznan	Sprawne tak	Marka	AERMEC			
Jednostka zewnętrzna					Jednostka wewnętrzna			
Model	AERMEC				Model	EWI 242H		
S/N	1304026019520014				S/N	1210106015790017		
					T. Nawiew	Brak danych	T. wewn.	Brak danych
Pobór prądu [A]	L1	Brak danych	L2	---	L3	---	Pobór prądu	nieznany
Czynnik chłod. nominalny	R 410A 1,68 kg		Ciśn. ssania		Brak danych bar			
Czynnik chłod. odzyskany	Brak danych kg		Czynnik chłod. dodany		Brak danych kg			
Tryb pracy	Grzanie	X	Chłodzenie	X	Lokalizacja	Pokój 7		

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej
<ol style="list-style-type: none">1. Czyszczenie płynem dezynfekcyjnym2. Przegląd elementów centrali, elektroniki, automatyki3. Konserwacja mechanizmów4. Wymiana filtrów5. Wykonanie testów pracy instalacji

Uwagi:

--

Pieczęć i podpis.	Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika.