

Rzeszów, 02-04-2026 r.

ORZ.F-2.2431.9.2026.MK

## **WYJAŚNIENIA PYTAŃ**

### **DOTYCZY: Postępowania na Dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Oddziału GDDKiA w Rzeszowie**

W odpowiedzi na zapytania dotyczące dostawy i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej, GDDKiA Oddział w Rzeszowie przekazuje następujące wyjaśnienia do pytań:

#### **PYTANIE 3:**

W OPZ stawiacie Państwo wymóg „konfiguracja systemu poprzez wi-fi oraz złącze RJ”. Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Czy poprzez konfigurację systemu Zamawiający rozumie konfigurację parametrów pracy kompensatora?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Konfiguracja systemu poprzez wi-fi oraz złącze RJ stanowi wymóg Zamawiającego. Urządzenie winno posiadać zarówno moduł wi-fi jak również złącze RJ służące konfiguracji urządzenia przez użytkownika oraz bieżącej kontroli parametrów urządzenia kompensującego moc bierną.

#### **PYTANIE 4:**

Czy zamawiający dopuszcza konfigurację parametrów pracy kompensatora z poziomu wyświetlacza?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza konfigurację parametrów pracy kompensatora z poziomu wyświetlacza pod warunkiem spełnienia również wymogu posiadania przez urządzenie zarówno modułu wi-fi jak również złącza RJ.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 10.04.2026 r.**

Dokument podpisany elektronicznie

*Z poważaniem*  
Aneta Gierlak-Czarnik  
Z-ca Dyrektora Oddziału

Sprawę prowadzi:  
Monika Kwolek, tel. 17 853 40 71 w. 217, email: mokwolek@gddkia.gov.pl