



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Nidzica, 9 października 2026 r.

Znak sprawy HK.9020.6.333.2026

KOMUNIKAT NR 71

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy dla odbiorców wody z wodociągu sieciowego w miejscowości Kamionki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 06.10.2026 r., z wodociągu sieciowego w miejscowości Kamionki zaopatrującego miejscowości Kamionki, Dziurdziewo, po otrzymaniu wyników analiz w dniu 09.10.2026 r. z uwagi na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie:

- bakterie grupy coli - 5 jtk/100 ml - hydrofornia (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)
- bakterie grupy coli - 5 jtk/100 ml - sieć (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72 h - hydrofornia >300 jtk/1 ml
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72 h - sieć >300 jtk/1 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **może być** używana do picia i przygotowywania posiłków po uprzednim przegotowaniu,
- woda **może być** używana do mycia owoców, warzyw, mycia zębów i przemywania ran, po uprzednim przegotowaniu,
- woda **nadaje się** do kąpieli,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC



Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Małgorzata Malinowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22