

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU

42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28

[psse.klobuck@sanepid.gov.pl](mailto:psse.klobuck@sanepid.gov.pl)

(34) 317-22-60

<https://www.gov.pl/psse-klobuck>

Kłobuck, dnia 31.07.2025r.

NS-HK.9022.97.2025

Wójt Gminy Wręczyca Wielka  
ul. Sienkiewicza 1  
42-130 Wręczyca Wielka

## Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Borowe

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr: NL/1627/2025 z dnia 24.07.2025r., wydanego przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Borowe.

Wykonano badanie próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz azotanów i azotynów w miejscach „Ujęcie Borowe – woda do sieci” oraz „Węglowice – Ośrodek Zdrowia”. Jakość pobranej próbki w zakresie azotanów w punkcie „Węglowice – Ośrodek Zdrowia” nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), jednakże spełniała wymogi zawarte w zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr NS-HK.9022.97.2025 z dnia 22.05.2025r. Jakość pobranej próbki w zakresie azotanów w punkcie „Ujęcie Borowe – woda do sieci” spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz spełniała wymogi zawarte w zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr NS-HK.9022.97.2025 z dnia 22.05.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku informuje, iż w związku z ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie z sieci wodociągowej Borowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku udzielił do 22.05.2027r. zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna azotanów nie może przekraczać 65,0 mg/l.

Stężenie azotanów w próbkach wody pobranych w dniu 21.07.2025r. wynosiła: na ujęciu w Borowie – 49,6 mg/l, natomiast w Ośrodku Zdrowia w Węglowicach – 50,9 mg/l przy wartości dopuszczalnej 50,00 mg/l. Natomiast poziom azotynów w powyższym punkcie wyniósł < 0,018 mg/l. Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a D.Ś.