

Nakło nad Notecią 21.02.2025r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o **braku przydatności wody do kąpieli w niecce jacuzzi** w Krytej Pływalni Naquarius przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Nakle nad Notecią

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że w dniu 21.02.2025r. została wydana decyzja administracyjna o braku przydatności wody do kąpieli i zaprzestania jej użytkowania w niecce jacuzzi w Krytej Pływalni Naquarius przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Nakle nad Notecią w terminie natychmiastowym.

Wyniki badań wody pobranej z w/w niecki w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, wykazały obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. Zanieczyszczenie to może prowadzić do zakażeń m.in. dróg moczowych, dróg oddechowych, gałki ocznej oraz ucha zewnętrznego, zatrucia pokarmowego i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z rekreacji wodnej.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią powiadomi niezwłocznie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nakle nad Notecią
Ilena Świrstowska