



- 1 Kocioł na paliwo stałe zgozawywujący drewno 25kW 5 klasy emisji spalin, poj. wodna 80l
- 2 Zawór zabezpieczenia odpływowego 3/4 A 95°C, kalpilara z osłoną 1300 mm
- 3 Zawór antyskażeniowy 3/4'
- 4 Zawór kulowy 3/4'
- 5 Zawór kulowy 1'
- 6 Kotłowa grupa bezpieczeństwa temp. pracy 110 st. C, ciśnienie 3bar, manometr tarczowy
- 7 Laddomat 21
- 8 Naczynie wzbiorcze C.O. 100 l
- 9 Zbiornik buforowy 857 l
- 10 Zbiornik C.W.U. 195 l

- 11 Naczynie wzbiorcze C.W.U 18 l
- 12 Naczynie wzbiorcze wody użytkowej o pojemności minimum 4 l
- 13 Pompa obiegowa h=3m, Q=2 m3/h, 230V
- 14 Zawór mieszający trjdrogowy z siłownikiem DN25
- 15 Filtr siatkowy DN25
- 16 Separator zanieczyszczeń DN25
- 17 Zawór zwrotny DN25

		PRACOWNIA PROJEKTOWA 93-466 Łódź ul. Łódzka 2D tel. 516 707 649 tel. 664 967 719	
BRANŻA: Sanitarna		Nr rys. 2	
TREŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE DLA BUDYNKU LESNICZÓWKI PRZY UL. GŁÓWNEJ 42 W GIECZNO		DATA: 07.2022	
INWESTOR: Nadleśnictwo Grotniki 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8		ADRES INWESTYCJI: 95-001 Gieczno ul. Główna 42 gm. Zgierz dz.nr 154/1 obr. Gieczno	
NAZWA RYSUNKU: Schemat kotłowni		SKALA: - -	
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Fryze upr. bud. LOD/3503/PWBS/18		PODPIS: OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Wygębski upr. bud. LOD/4182/PWBS/20	