



UWAGA:

- Dopuszcza się zmianę grzejników na innych producentów przy zachowaniu zasady równoważności bądź lepszego produktu oraz zachowaniu wymaganych mocy grzewczych.
- W przestrzeni konstrukcyjnej dachu zamontować naczynie wzbiorcze systemu otwartego dodatkowo ocieplone wełną mineralną.
- Przed grzejnikami zastosować zawory termostatyczne a za grzejnikami zawory odcinające.

———— ZASILANIE
***** POWRÓT

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW STAŁOWYCH
DWUPANELOWYCH TYP 22C/V:

G1- 140/60 - 1900 W	G5 - 140/60 - 2060 W
G2 - 140/60 - 2050 W	G6 - 100/60 - 1270 W
G3 - 100/60 - 1270 W	G7 - 100/60 - 1270 W
G4 - 100/60 - 1270 W	G8 - 60/60 - 800 W

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH
TZW DRABINEK NP FIRMY PURMO SANTORINI:

- Ł1 - SAN 11 05 - 569W
Ł2 - SAN 18 07 - 1246W

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
1.1	Komunikacja	panel podłogowy	46,20
1.2	Pom. gosp.	gres	6,55
1.3	Łazienka	gres	6,15
1.4	Pokój	panel podłogowy	18,70
1.5	Komunikacja	panel podłogowy	10,05
1.6	Pokój	panel podłogowy	19,30
		RAZEM	106,95

Nazwa tematu:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNIEGO	NR RYS.
Tytuł rysunku:	RZUT PODDASZA - SCHEMAT INSTALACJI C.O.	CO-2
Lokalizacja inwestycji:	KUŹNICA CZESZYCA, DZ. NR 423/61 AM-1 OBRĘB GRABOWNICA, GMINA KROŚNICE, POWIAT MILICZ	
Nazwa i adres inwestora:	PGI LP NADLEŚNICTWO MILICZ, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
Specjalność:	P R O J E K T A N T	P O D P I S
Konstr-budowlana	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBK/18	
Instalacje sanit.	BOLESŁAW MINICER NR UPR. 4/88/UW	
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 22.07.2019 Skala: 1:100