



- UWAGA:**
- 1.) Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne, w miejscach włączeń przebudowywanych odcinków przewodu, w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejących przewodów i ewentualnego skorygowania opracowanego profilu.
  - 2.) Rzędne, lokalizacja i długości oraz spadki sprawdzić ze stanem faktycznym w terenie.
  - 3.) Zagłębienia uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym przewodem / w przypadku braku danych / przyjęto zgodnie z jego normatywnym zagłębieniem:  
0,50m ± 0,90m - kable elektryczne  
0,50m ± 1,20m - kable teletechniczne  
1,10m ± 1,20m - gaz  
1,60m ± 1,80m - wodociąg
  - 4.) Rzędne zwieńczeń wstawów proj. studzienek kanalizacyjnych oraz kratk wpustów deszczowych przyjęto wg. proj. drogowego

— teren istniejący  
— teren projektowany

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Projektant:<br><br>Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. |  | Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad<br><br>25-660 Kielce, ul. Podmieszkowska 43/45 |  |
| Nazwa obiektu  |  | BUDOWA DWUJEZDNIOWEJ<br>DROGI EKSPRESOWEJ S7<br>na odcinku:<br>Chęciny - Jędrzejów  |  |
| Adres obiektu  |  | województwo świętokrzyskie<br>powiat kielecki: miasto Chęciny, gmina Chęciny,<br>powiat jędrzejowski: gmina Sobków, gmina Jędrzejów   |  |
| Stadium  |  | PROJEKT WYKONAWCZY  |  |
| Branża   |  | SANITARNA   |  |
| Tom  |  | Nr projektu: PD-459   |  |
| 15/3   |  | Skala: 1: 100/500   |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA  |  |   |  |
| Tytuł rysunku  |  | Data: 10. 2013r   |  |
| MOP II "SMYKÓW" W KM 13+850<br>Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa<br>Profil podłużny kanalizacji sanitarnej-budowa KS-6       |  | Nr rys.: 4.5  |  |
| Stanowisko   |  | Imię i nazwisko   |  |
| Projektant   |  | mgr inż. Piotr Modrakowski  |  |
| Projektant   |  | mgr inż. Mariusz Borzym   |  |
| Opracował  |  | mgr inż. Piotr Mnich  |  |
| Sprawdzający   |  | mgr inż. Robert Molak   |  |
|  |  | Specjalność   |  |
|  |  | Nr uprawnień  |  |
|  |  | Podpis  |  |
|  |  | MAZ/0422/POOS/09  |  |
|  |  | MAZ/0056/POOS/12  |  |
|  |  | MAZ/0240/POOS/11  |  |