

3.10.3 Obliczenia - c.d. oświetlenia WYG INTERNATIONAL

Obliczenia wg PN-IEC 60364 [układ sieci TN-C-S], sposób ułożenia: D - kable wielożyłowe polwinitowe (w przepustach) w ziemi										
Lp	Wyszczególnienie	Un	Moc	cosf	Prąd I_B	Kabel		Iz	Dł. L	Spadek napięcia U%całk.
		[V]	[kW]	[-]	[A]	[typ]		[A]	[m]	[%]
1	obwód_100	400	3,4	0,93	5,3	YAKY	4x35	80	190	0,10