

UWAGA:

1.) Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne, w miejscach włączon przebudowywanych odcinków przewodu, w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejących przewodów i ewentualnego skorygowania opracowanego profilu,



2.) Rzędne, lokalizacja i długości oraz spadki sprawdzić ze stanem faktycznym w terenie,

3.) Zagłębienia ułożenia krzyżującego się z projektowanym przewodem / w przypadku braku danych / przyjęto zgodnie z jego normatywnym zagłębieniem:

0,50m + 0,90m - kable elektryczne  
0,50m + 1,20m - kable telekomunikacyjne  
1,10m + 1,20m - gaz  
1,60m + 1,80m - wodociąg

4.) Rzędne zwieńczeń wstawionych oraz kratek wstawionych deszczowych przyjęto wg. proj. drogowego

teren istniejący  
teren projektowany

Projektant:  Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.		Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  25-950 Kielce Odział w Kielcach ul. Rybnickiej 43/45		
Nazwa obiektu	BUDOWA DWUJEZDNIOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S7 na odcinku: Chęciny - Jędrzejów			
Adres obiektu	województwo świętokrzyskie powiat kielecki: miasto Chęciny, gmina Chęciny, powiat jędrzejowski: gmina Sobków, gmina Jędrzejów			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	SANITARNIA		Nr projektu: PD-459	
Tom	15/3	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Skala: 1:100/500	
Tytuł rysunku	MOP II "SMYKÓW" W KM 13+850 Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa		Data: 10. 2013r.	Nr rys.: 4.4
	Profil podłużny wodociągu-budowa 2			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Modrakowski	sanitarna	MAZ/0422/POOS/09	
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12	
Opracował	mgr inż. Piotr Mnich	sanitarna		
Sprawdzący	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11	