

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH															Objekt: dr.nr S7 (węzeł Mnichów)												TAB. 3.07.2						
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy												Rury		Ochrona								
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament z płytą ustojową	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. SMR110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x70mm2	YKY 3x4mm2																											
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
	ZK3 (SO 11)	SO 10			62		54	1,6	6																			50					59
10112	SO 10	10112	144				135	4,1		5				1				1	1	1				14		1		8	11			142	
10111	10112	10111	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43	
10110	10111	10110	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10109	10110	10109	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10108	10109	10108	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10107	10108	10107	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10106	10107	10106	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10105	10106	10105	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10104	10105	10104	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10103	10104	10103	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14			1		6			43	
10102	10103	10102	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10101	10102	10101	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			12			43	
																																0	
10203	SO 10	10203	28				22	0,7		5				1				1	1	1				14		1			9			26	
10204	10203	10204	41				35	1,1		5				1				1	1	1				14		1						39	
10205	10204	10205	41				35	1,1		5				1				1	1	1				14		1						39	
10206	10205	10206	48				42	1,3		5				1				1	1	1				14		1		8	13			46	
10207	10206	10207	50				44	1,3		5				1				1	1	1				14		1						48	
10208	10207	10208	46				40	1,2		5				1				1	1	1				14		1						44	
10209	10208	10209	46				40	1,2		5				1				1	1	1				14		1						44	
10210	10209	10210	46				40	1,2		5				1				1	1	1				14		1						44	
10211	10210	10211	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10212	10211	10212	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1			2			43	
10213	10212	10213	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	
10214	10213	10214	45				39	1,2		5				1				1	1	1				14		1						43	

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH														Objekt: dr.nr S7 (węzeł Mnichów)														TAB. 3.07.2					
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury			Ochrona					
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament z płytą ustojową	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. SMR110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x70mm2	YKY 3x4mm2																											
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m		
10215	10214	10215	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14		1							43	
10216	10215	10216	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14		1							43	
10217	10216	10217	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14			1						43	
10218	10217	10218	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14			1						43	
10219	10218	10219	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14			1						0	
10202	10203	10202	41				35	1,1		5			1				1	1	1				14		1							39	
10201	10202	10201	45				39	1,2		5			1				1	1	1				14		1		8	2				43	
																																0	
10301	SO 10	10301	101				93	2,8		5				1				1	1	1				12			1	8	9				99
10302	10301	10302	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10303	10302	10303	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10304	10303	10304	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1		2			41	
10305	10304	10305	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10306	10305	10306	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10307	10306	10307	46				40	1,2		5				1				1	1	1				12			1					44	
10308	10307	10308	89				82	2,5		5						1		1	1	1				12			1		4			87	
10309	10308	10309	43				37	1,1		5						1		1	1	1				12			1		4			41	
10310	10309	10310	43				37	1,1		5						1		1	1	1				12			1					41	
10401	SO 10	10401	87				80	2,4		5				1				1	1	1				12			1	8	9				85
10402	10401	10402	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10403	10402	10403	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10404	10403	10404	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1		2			41	
10405	10404	10405	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10406	10405	10406	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1					41	
10407	10406	10407	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1		4			41	
10408	10407	10408	62				55	1,7		5				1				1	1	1				12			1		8			60	
10409	10408	10409	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1		2			41	
10410	10409	10410	43				37	1,1		5				1				1	1	1				12			1		2			41	

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIEŹENIOWYCH													Objekt: dr.nr S7 (węzeł Mnichów)														TAB. 3.07.2					
Numer latami	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury			Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy bezpieczny ocynkowany h=10m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament z płytą ustojową	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. SMR110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x70mm2	YKY 3x4mm2																										
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
10411	10410	10411	43				37	1,1		5				1			1	1	1				12			1		2			41	
10412	10411	10412	43				37	1,1		5				1			1	1	1				12			1		2			41	
10413	10412	10413		47			41	1,2		5				1			1	1	1				12			1			12	6	45	
10414	10413	10414		41			35	1,1		5				1			1	1	1				12			1				35	39	
11508	10414	podz.		41			35	1,1		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	39		
10415	10408	10415	52				46	1,4		5		1				1		1				2	106		6			9			50	
10416	10408	10416	51				45	1,4		5					1		1	1	1				12			1		9			49	
10417	10416	10417	48				42	1,3		5					1		1	1	1				12			1		6			46	
10418	10417	10418	43				37	1,1		5					1		1	1	1				12			1			2		41	
10307	10407	podz	48				42	1,3		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19				47	
Suma			2842	129	62	0	2643	-	-	-	-	1	0	31	21	6	1	58	59	58	0	2	0	864	0	31	33	133	131	76	0	2866