



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9011.3.12.2025

L.dz. ....1004.....

Lipno, dnia 06. MAR. 2025

Egz. nr 1

**Burmistrz Miasta Lipna  
Plac Dekerta 8  
87 – 600 Lipno**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
DLA GMINY MIASTO LIPNO ZA 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Miasto Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujętymi w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego,
- Wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno, ul. Wojska Polskiego,
- Wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Sp. z o.o. Lipno, ul. 3-go Maja,
- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie),
- Wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszyńskiego (eksploatator Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie).
- Wodociąg lokalny Szpital Lipno Spółka z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6

Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2024r. wynosiła 13331 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PUK Lipno na dzień 31.12.2024 r. ok. 12951 osób korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Lipno z dnia 11.12.2024 r., każda nieruchomość na terenie miasta Lipno jest zwodociągowana (brak informacji o indywidualnych ujęciach wody).

Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła **670140 m<sup>3</sup>**, nieznacznie więcej niż w roku poprzednim (o ok. 16 tys. m<sup>3</sup>).

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń produkujących wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ogółem to **571626,5 m<sup>3</sup>**, w tym wodociąg lokalny



Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno **244550 m<sup>3</sup>**, wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno **255938 m<sup>3</sup>**; wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Lipno **5475 m<sup>3</sup>**, wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno – **26389,5 m<sup>3</sup>**; wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno **13395,5 m<sup>3</sup>**; wodociąg lokalny Szpital Lipno **25878,5 m<sup>3</sup>** (ok. 55 tys. więcej niż w roku poprzednim)

#### **Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane:**

##### Wodociąg publiczny Lipno

Wykonano inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej o ogólnej długości 500 m w mieście Lipno ulice: Kujawska, Łowicka, Dobrzyńska.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

W roku 2024 nie przeprowadzano rozbudowy i modernizacji w pozostałych obiektach.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych, dodatkowo w 3 SUW pracują lampy UV). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na dzień 31.12.2024r. dostarczały wszystkie wodociągi.

##### Wodociąg publiczny Lipno

Ogółem w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 6 próbek (4 w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o badanie enterokoków, żelaza i manganu; 1 monitoring grupy B i 1 woda nieodpuszczona) oraz 16 próbek w ramach kontroli wewnętrznej (13 próbek monitoring A rozszerzony o badanie enterokoków, żelaza i manganu, 2 monitoring grupy B, 1 próbka kontrolna po awarii). **W żadnej z badanych próbek wody nie stwierdzono przekroczeń norm.**

#### **Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymaganiom sanitarnym:**

##### -wodociąg lokalny „AGROMLECZ” Lipno

Pobrano i przebadano ogółem 9 próbek wody (dotyczy 3 próbki pobrane w ramach nadzoru i 6 w ramach kontroli wewnętrznej). W 2 próbkach pobranych w ramach nadzoru stwierdzono przekroczenia mętności 3,8 – 7,1 NTU (zalecana norma 1,0 NTU). Podjęto działania naprawcze, które wyeliminowały przekroczenia norm w terminie 30 dni. Wszczęte postępowanie zostało umorzone.

Ponadto stwierdzono w 1 próbce przekroczenie norm mikrobiologicznych, liczba bakterii grupy coli 2 jtk/ 100ml, liczba E. coli 2 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 16 dni.

Wydano decyzję zakazującą użytkowania wody, gestor obiektu poinformował o zmianie źródła zaopatrzenia zakładu na wodociąg publiczny Lipno.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych uzyskano poprawę jakości wody (przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej) – uznano decyzję za wykonaną.

**W próbkach wody pobranych z pozostałych wymienionych wodociągów w roku sprawozdawczym, w żadnej próbce nie stwierdzono odchyień od norm fizykochemicznych i mikrobiologicznych.**

Niepokojący jest fakt stwierdzania nadal dużej ilości przekroczeń mikrobiologicznych.

Większość funkcjonujących wodociągów korzysta z nowych stacji uzdatniania wody, nowych zbiorników retencyjnych i odnowionych ujęć głębinowych. W części wodociągów zamontowano lampy UV mające dodatkowo zmniejszać liczbę mikroorganizmów.



Stwierdzane przekroczenia prawdopodobnie wynikają z braku zachowania reżimu sanitarnego przy pracach remontowych, bądź nie zgłaszanych awarii wodociągów.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie. Należy też zwrócić szczególną uwagę na możliwości awaryjnego zaopatrzenia wody tj.:

1. rezerwy produkcji wody wynikające z pozwoleń wodnoprawnych (dotyczy przełączania zasilania na inne ujęcia),
2. właściwe utrzymanie studni awaryjnych na ujęciach wody,
3. posiadanie beczkowsów, cystern, pojemników na wodę z atestami higienicznymi, zaopiniowane przez organy PIS i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym, posiadanie pojazdów umożliwiających ich przewożenie, dostosowanie miejsc ich napełniania (m.in. ze zbiorników retencyjnych),
4. posiadanie sprawnych agregatów prądotwórczych na SUW.

PUK Lipno Spółka z o.o. w roku 2021 uzyskała pozytywną opinię higieniczną na zakupiony przyczepę/zbiornik do awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Należy pamiętać o prawidłowym postępowaniu z tym zbiornikiem (zgodnie z posiadaną procedurą) i przeprowadzaniu badań kontrolnych w celu utrzymania go w gotowości do awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2025 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 lub § 7 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

**Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów dla ludności.**

PPIS w Lipnie w roku 2024 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Lipno.

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie
2. A/A – egz. Nr 1

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47- elektronicznie
2. Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny  
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno - elektronicznie
3. „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno  
Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 - elektronicznie
4. P.P.H.U. „AGROMLECZ” Sp. z o.o.  
Lipno, ul. 3-go Maja 32 - elektronicznie
5. Szpital Lipno Spółka z o.o  
Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno- elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie  
*Anna Zebrowska*

