



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

psse.wloclawek@pis.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

N.HK-5211-2-7-6/21

Włocławek, 19.08.2021 r.

L.dz. 5278

Wójt Gminy Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

O C E N A OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Nakonowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data	Miejsce pobrania próbki
1.	060699/02/20 21	SB/15354/02/2021	22.02.2021	Gołaszewo 60A Agrofarma kran w kuchni
2.	060700/02/20 21	SB/15351/02/2021	22.02.2021	Niepubliczna Szkoła Podstawowa GALILEO nr 1 Nakonowo 31 kran w łazience
3.	060703/06/20 21	SB/61310/06/2021	17.06.2021	SUW Nakonowo kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	060704/06/20 21	SB/61311/06/2021	17.06.2021	Gołaszewo 60A Agrofarma kran w kuchni
5.	060705/06/20 21	SB/61312/06/2021	17.06.2021	budynek mieszkalny Przydatki Gołaszewskie 12A kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nakonowo, zarządzanego przez Gminę Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

UZASADNIENIE

W dniach 22.02.2021 r. i 17.06.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody z wodociągu Nakonowo.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Nakonowo, w Niepublicznej Szkole Podstawowej GALILEO nr 1 w miejscowości Nakonowo 31, w Agrofarmie w miejscowości Gołaszewo 60A oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Przydatki Gołaszewskie 12A.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono pH, przewodność elektryczną, chrom, ołów, kadm, miedź, sód, magnez, glin, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, OWO, siarczany, chlorki, fluorki, mętność, barwę, zapach, smak, utlenialność, bromiany, jon amonowy, azotany, azotyny, cyjanki, rtęć, twardość ogólną, benzo(a)piren, ΣWWA , akryloamid, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, $\Sigma\text{trichloroetenu}$ i $\Sigma\text{tetrachloroetenu}$, 1,2 dichloroetan, trichlorometan, bromodichlorometan, 1,2 dichloroetan, pestycydy i $\Sigma\text{pestycydów}$.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Nakonowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nakonowo, zarządzanego przez Gminę Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

Pieczątka o treści
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Magdalena Fejdowska
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. N.HŻ –HD wm.
3. aa

A.L.