



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim

KOMUNIKAT Nr 11/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 2 października 2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bonin, gm. Wierzchowo, pow. drawski zaopatrującego 14 mieszkańców miejscowości Bonin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 29.09.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterie z grupy coli w ilości 20 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Wierzchowo reprezentowana przez Wójta Wierzchowa, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, zarządzająca wodociągiem Bonin została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Małgorzata Janda
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim
/dokument podpisany elektronicznie/