Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pułtusku

NHK.9020.1.58.2026
Pułtusk, 30.10.2026r.

INFORMACJA 10/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku
z dnia 30.10.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


z wodociągu publicznego w Gzach, *zaopatrującego w wodę miejscowości: Pękowo, Przewodowo-Parcele, Kozłówka, Stare Grochy, Zalesie -Lenki, Porzowo, Mierzeniec, Wójty-Trojany, Grochy-Serwatki, Gzy-Wiśniowa, Kozłowo, Nowe Skaszewo, Przewodowo Poduchowne, Kęsy-Wypychy, Gzy, Sisice, Nowe Przewodowo, Grochy-Imbrzyki, Przewodowo-Majorat, Tąsewy, Sulnikowo, Łady-Krajęczyno*

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr HKL.9051-1-523/1264/2026 z dnia 29.10.2026r. sporządzonego w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku stwierdza niezgodność parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (powyżej 300) z wartościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. , poz. 748), gdzie norma wynosi do 100jtk – w hydroforni lub do 200jtk – na sieci wodociągowej.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów, jednakże w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaleca się **gotowanie wody przez 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
W szczególności przegotowania wody wymaga woda przeznaczona do spożycia i przygotowywania posiłków dla ludzi, niemowląt i dzieci do lat 2, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacja, chemioterapia, chorych na AIDS).
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet

Jednocześnie informuje, że wykluczono obecność bakterii grupy coli, Enterokoków kałowych i Escherichia coli.



Powyższe zalecenia obowiązują do czasu poprawy jakości wody i wydania kolejnej informacji.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
ul. 3 Maja 20 | 06-100 Pułtusk
+48 23 692 50 71
adres e-mail: sekretariat.psse.pultusk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48161-62407-RHIHV-14