



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Kąpiel zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Izdebno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli urzędowej informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Kąpiel nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym w zakresie parametru: **bakterii grupy coli**.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowanie wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupcy
p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr Urszula Goślińska

/dokument podpisany elektronicznie/