Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.249.2026.6

Żyrardów, dnia 22 października 2026 roku

INFORMACJA
o jakości wody - wodociąg Bartniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje o niezgodności z wartością parametryczną – **liczba kolonii w 22° C (ogólna liczba mikroorganizmów), wodociąg Bartniki*.**

Wynik niezgodności parametrycznej: 112 jtk/1ml

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, na podstawie sprawozdania z badań nr HKL 05465/2026 dotyczącego próbki wody pobranej w dniu 12.10.2026 r. w punkcie zgodności: SUW Bartniki, informuje, że jakość wody dostarczanej odbiorcom zaopatrywanym przez przedmiotowy wodociąg nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748), z uwagi na stwierdzoną niezgodność parametryczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, pomimo, że niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza zagrożenia, zaleca:

- wodę do spożycia używać po uprzednim przegotowaniu,
- wodę po przegotowaniu używać również do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,
- wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Traci moc: Informacja HKN.903.249.2026.5 z dnia 29 września 2026 r.

Informacja obowiązuje do czasu wydania nowych zaleceń.

* **Strefa zaopatrzenia w wodę: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, ½ miejscowości Budy-Kałki;**

Łukasz Szymański, PhD, DBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20