



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 27 listopada 2025 r.

ON-HK.9020.1.877.2025

Sprawę prowadzi: Magdalena Jankowska
+48 63 220 99 06
magdalena.jankowska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Racięcín za okres od 11.10.2025 r. do 25.11.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - po analizie:

- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych,
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu,
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia) w tym sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej jakości wody Nr: W-1237-1240/2025 z 23.10.2025 r., W-1265/2025 z 24.10.2025 r. i W-1266-1267/2025 z 27.10.2025 r.

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Racięcín w ocenianym okresie kształtowała się następująco:

1. Nieprawidłowości w jakości wody:

- od 20.10.2025 r. do 22.10.2025 r. (3 dni) badania wykazały przekroczoną liczbę bakterii grupy coli i nieakceptowalny zapach na sieci, ponowny pobór wody nie wykazał nieprawidłowości.

2. Okresy zgodności z wymaganiami:

- w okresie od 11.10.2025 r. do 19.10.2025 r. i od 23.10.2025 r. do 25.11.2025 r. woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punktach zgodności;
- w całym ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia (dotyczące substancji promieniotwórczych).

3. Uwagi dodatkowe:

- Wodociąg publiczny Racięcín zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Złotowo, Kolonia Racięcín, Racięcín, Broniszewo, Stefanowo Racięckie, Talarkowo, Janowo, Kazimierowo, Morzyczyn, Wójcinek, Noć, Zaborowo, Nockie Holendry, Ruszkowo, Cegielnia Rudki, Pagórki, Kalina, Stara Ruda, Wilcza Kłoda, Mielno, Straszewo, Słomkowo, Dobra Wola, Biele, Witkowice, Helenowo, Trzciniec;
- bakterie grupy coli – występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Jeżeli bakterie grupy coli nie są wykrywane w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody, a stwierdza się je w wodzie w systemie dystrybucji, to w następstwie tego może dochodzić do namnażania tych bakterii w sieci i wtórnego zanieczyszczenia wody. Chociaż obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych nie wskazuje na zanieczyszczenie kałowe wody, to wykrycie tych bakterii powinno skutkować



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin

tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

identyfikacją przyczyny zanieczyszczenia i przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody;

- nieakceptowalny zapach w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wywołany obecnością różnych nierozpuszczalnych związków organicznych i nieorganicznych, które mogą być obecne w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub unoszenia cząstek pochodzących z osadów instalacji wodociągowej. Jest to parametr wskaźnikowy, który nie wpływa szkodliwie na zdrowie człowieka, natomiast może wskazywać na nieprawidłowe zmiany w zakresie jakości wody;
- Substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2017 r. i 2022 r. (sprawozdania z badań Nr: BCR/1/5274/2017/RT z 02.08.2017 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG oraz SB/130166/10/2022 z 25.10.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska w Pszczynie).

4. Działania naprawcze i nadzorcze:

- administrator wodociągu poinformował iż w związku z przekroczeniami mikrobiologicznymi dokonano wzmożonej dezynfekcji sieci, co ostatecznie doprowadziło jakość wody do obowiązujących wymagań;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.

5. Podsumowanie:

W okresie od 11.10.2025 r. do 25.11.2025 r. woda w wodociągu publicznym Racięcín:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych, ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia, pomimo krótkotrwałej obecności bakterii wskaźnikowych (grupa coli) oraz incydentalnego nieakceptowalnego zapachu, które były monitorowane i korygowane;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku
AE:PL-58355-98422-DUUTF-28.
2. Wójt Gminy Wierzbinek
AE:PL-10834-97079-GFJFT-21.
3. a/a.