



## SPRAWOZDANIE Z BADANIA

## BADANIE PŁYTĄ VSS

## wg PN-S-02205: 1998 zał. B

Nr sprawozdania: **S/055/20/01/2020/2DMG**Data sprawozdania: **24.01.2020**

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka  
Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Ewelina Nowicka

Nr zlecenia: 022/20/01/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 055/20/01/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki: 20.01.2020

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 20.01.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca Podłoże pod dolne warstwy konstrukcji JM-1-Z

pochodzenia próbki: Jezdnia lewa i prawa 0+000 0+120

Opis badanego materiału: Grunt rodzimy Ps

Metoda badania: wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,25 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia $E_1$ [MPa] <sup>1)</sup>	Wtórny moduł odkształcenia $E_2$ [MPa] <sup>1)</sup>	Wskaźnik odkształcenia $I_o$ <sup>1)</sup>	Wymaganie
1.	km:0+070		87		-
2.	km:				
3.	km:				
4.	km:				
5.	km:				

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 24.01.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Łukasz Karapulka

Sprawozdanie autoryzował/data: 24.01.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium.  
Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium.

