



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/21/4/12/2019/2DMG

Data opracowania: 23.01.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 10/4/12/2019/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 10/2DMG/04/12/2019/5;10/2DMG/04/12/2019/6;10/2DMG/04/12/2019/7;10/2DMG/04/12/2019/8;

Data pobrania próbki: 04.12.2019

Badanie próbki po: 34 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 07.01.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Stropodach - etap II
MOP PRZYBIERNÓW WSCHÓD

Producent betonu: BT TOP BETON WOLIN

Nr receptury: C025_S333-13010

Klasa betonu: C20/25

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześciennie o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	10/2DMG/04/12/2019/5	10/2DMG/04/12/2019/6	10/2DMG/04/12/2019/7	10/2DMG/04/12/2019/8		
Wiek betonu [dni]	34	34	34	34		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	721	700	744	763		
Wytrzymałość [MPa]	32,0	31,1	33,1	33,9		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	31,1	maksymalna	33,9	średnia:	32,5
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data: 23.01.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 23.01.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.

