



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/7/31/1/2020/2DMG

Data opracowania: 12.03.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 4/31/1/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 7/31/1/2020/2DMG/1;7/31/1/2020/2DMG/2;7/31/1/2020/2DMG/3;7/31/1/2020/2DMG/4;

Data pobrania próbki: 31.01.2020

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 28.02.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Stropodach etap II
MOP PRZYBIERNÓW ZACHÓD

Producent betonu: BT TOP BETON WOLIN

Nr receptury: C025_S333-13010

Klasa betonu: C20/25

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześcienne o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	7/31/1/2020/2DMG/1	7/31/1/2020/2DMG/2	7/31/1/2020/2DMG/3	7/31/1/2020/2DMG/4		
Wiek betonu [dni]	28	28	28	28		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	711	734	803	703		
Wytrzymałość [MPa]	31,6	32,6	35,7	31,2		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	31,2	maksymalna	35,7	średnia:	32,8
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

605563, 9150/17

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data: 12.03.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 12.03.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.

