

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**
BADANIE PŁYTĄ VSS
wg PN-S-02205: 1998 zał. BNr sprawozdania: **S/025/29/07/2020/2DMG**Data sprawozdania: **03.08.2020**Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Ewelina Nowicka

Nr zlecenia: 010/29/07/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 025/29/07/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki: 29.07.2020

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 29.07.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Podłoże pod dolne warstwy konstrukcji/wwa 1 0+000- 0+483 Jezdnia lewa i prawa
JM-5-W + stanowisko dla poj. przewożących ład. nieb. (MOP Wschód)

Opis badanego materiału: Materiał z wykopu

Ps

Metoda badania: wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,25 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_0
1.	km:0+130 JP		102	
2.	km:0+350 JL		94	
3.	km:			
4.	km:			
5.	km:			

Badanie wykonano w obecności inspektora.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 03.08.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 03.08.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

