

ZAŁĄCZNIK

Budowa drogi S-3 na odcinku Miękowo - koniec obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo

budimex

Pomiary warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm
MOP Wschodni JM_5_W km 0+000 - 0+482,95

Lokalizacja	co 20 m łąta	10 razy na 1 km	3 razy na 1 km	1 raz na 6000 m ²
	Równość podłużna +/- 10 mm Rzecz.	Równość poprzeczna +/- 10 mm Rzecz.	Szerokość warstwy -5/+10 cm Rzecz.	Grubość warstwy +/- 2cm (10%) Rzecz.
0+000,00	6			
0+020,00	4			
0+040,00	7	2		
0+060,00	9			
0+080,00	10			
0+100,00	10			
0+120,00	5			20
0+140,00	0	5	5,50	
0+160,00	10			
0+180,00	0			
0+200,00	0			
0+220,00	9	4		
0+240,00	1			
0+260,00	4			
0+280,00	10		5,50	
0+300,00	2	2		
0+320,00	1			
0+340,00	9			
0+360,00	1			21
0+380,00	9			
0+400,00	2	7		
0+420,00	5			
0+440,00	8		5,52	
0+460,00	9	1		
0+480,00	10			
0+482,95	1			

KIEROWNIK ROBÓT
Kacper Hewusz