



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/20/11/02/2020/2DMG

Data opracowania: 12.03.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 10/11/2/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 20/11/02/2020/2DMG/1;20/11/02/2020/2DMG/2;20/11/02/2020/2DMG/3;20/11/02/2020/2DMG/4;

Data pobrania próbki: 11.02.2020

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 10.03.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Stropodach etap III
MOP PRZYBIERNÓW ZACHÓD

Producent betonu: BT Top Beton Wolin

Nr receptury: C025_S333-13010

Klasa betonu: C20/25

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześcienne o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	20/11/02/2020/2DMG/1	20/11/02/2020/2DMG/2	20/11/02/2020/2DMG/3	20/11/02/2020/2DMG/4		
Wiek betonu [dni]	28	28	28	28		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	712	690	731	734		
Wytrzymałość [MPa]	31,6	30,7	32,5	32,6		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	30,7	maksymalna	32,6	średnia:	31,9
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

605563, 9150/17

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data: 12.03.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 12.03.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.

