

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**
BADANIE PŁYTĄ VSS
wg PN-S-02205: 1998 zał. BNr sprawozdania: **S/11/13/12/2019/2DMG**Data sprawozdania: **17.12.2019**

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Ewelina Nowicka

Nr zlecenia 3/13/12/2019/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 3/2DMG/13/12/2019/1;

Data pobrania próbki: 13.12.2019

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 13.12.2019

Nazwa i lokalizacja miejsca pochodzenia próbki: Podłoże pod dolne warstwy konstrukcyjne 0+075- 0+250 Jezdnia lewa i prawa JM-5Z (MOP Zach.)

Opis badanego materiału: Grunt rodzimy
Ps

Metoda badania: wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,25 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_o
1.	km:0+130		85	
2.	km:			
3.	km:			
4.	km:			
5.	km:			

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 17.12.2019
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 17.12.2019
KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium.
Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego.