

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**
BADANIE PŁYTĄ VSS
wg PN-S-02205: 1998 zał. BNr sprawozdania: **S/34/22/1/2020/2DMG**Data sprawozdania: **27.01.2020**Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Joanna Lisowska

Nr zlecenia 13/22/1/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 34/22/1/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki: 22.01.2020

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 22.01.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: wwa 1/podłoże pod dolne warstwy konstrukcyjne Jezdnia lewa i prawa
Miejsca postojowe dla autobusów przy JM_3_ZOpis badanego materiału: materiał z wykopu wężła Przybiernów
Pd

Metoda badania: wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,25 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_0
1.	pkt 1		113	
2.	km:			
3.	km:			
4.	km:			
5.	km:			

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 27.01.2020
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 27.01.2020
KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium.
Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego.