



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/25/20/1/2020/2DMG

Data opracowania: 17.02.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 8/20/1/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 8/20/1/2020/2DMG/5;8/20/1/2020/2DMG/6;8/20/1/2020/2DMG/7;8/20/1/2020/2DMG/8;

Data pobrania próbki: 20.01.2020

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 17.02.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Stropodach - budynek zachodni - etap I / Słupy etap II
MOP Przybiernów Zachód

Producent betonu: BT Top Beton Wolin

Nr receptury: C025_S333-13010

Klasa betonu: C20/25

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześcienne o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	8/20/1/2020/2DMG/5	8/20/1/2020/2DMG/6	8/20/1/2020/2DMG/7	8/20/1/2020/2DMG/8		
Wiek betonu [dni]	28	28	28	28		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	743	714	752	771		
Wytrzymałość [MPa]	33,0	31,7	33,4	34,3		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	31,7	maksymalna	34,3	średnia:	33,1
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST M 13.01.00

Sprawozdanie opracował/data: 17.02.2020
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH
Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 17.02.2020
KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO
Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.

